

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Ново-
сибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**
(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64, E-mail: ond-
karasuk@ya.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Беленский детский сад Ка-
расукского района Новосибирской области (МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД)*
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Зубюова Д.В. Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по
Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской облас-
ти № 8

(наименование органа ГПН)

от « 1 » марта 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.
« 22 » марта 2017 г. по 13 ч. 00 мин. « 22 » марта 2017 г.

проведена проверка

государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору
Грудняков Дмитрий Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Беленский детский сад Ка-
расукского района Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область, Карасукский рай-
он, с. Белое, ул. Пушкина 9 «а»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Шнуренко Камажай Нагумановой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2017 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Карасукского района
Новосибирской области по пожарному надзору

Грудняков Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» марта 2017г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Беленский детский сад Карасукского района Новосибирской области

Шнуренко Камажай Нагумановна

(должность, фамилия, инициалы)

«22» марта 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.