

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Ново-
сибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64, E-mail: ond-
karasuk@ya.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Беленский детский сад Ка-
расукского района Новосибирской области (МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Зубков Д.В. Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по
Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской облас-
ти № 6*

(наименование органа ГПН)

от « 2 » апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 19 » апреля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. « 19 » апреля 2018 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору
Грудняков Дмитрий Владимирович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Беленский детский сад Ка-
расукского района Новосибирской области (МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД) Новосибирская
область, Карасукский район, с. Белое, Пушкина 9 «а»*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения Беленский детский сад Карасукского района Новосибирской области Шну-
ренко Камажай Нагумановна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предприятия | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Руководителю организации обеспечить обработку драпировки в музыкальном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.(МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД) | Постановление правительства РФ № 390 п. 108 | 01.08.2018 | |
| 2 | План эвакуации привести в соответствии с требованиями ГОСТ, а именно разработать на фотолюминисцированной основе.(МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД) | Постановление правительства РФ № 390 п. 7, ГОСТ Р 12.2.143.2009 п. 4.1 | 01.08.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Беленский детский сад Карасукского района Новосибирской области Шнуренко Камажсай Нагумановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Руководитель организации не обеспечил обработку драпировки в музыкальном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты протитки и срока ее действия. (МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД. Постановление правительства РФ № 390 п. 108);

- План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ, а именно разработан не на фотолитоинстипированой основе. (МБДОУ БЕЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД. Постановление правительства РФ № 390 п. 7, ГОСТ Р 12.2.143.2009 п. 4.1).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Грудняков Дмитрий Владимирович
«19» Апреля 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Беленский детский сад Карасукского района Новосибирской области Шнуренко Камажсай Нагумановна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
«19» Апреля 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.